



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002230/FNOC/COL/2021/0673
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 22, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Sep-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : KRISHNA RATHI

आवेदक का पता / Applicant Address : R-5 SBI COLONY M.P. NAGAR ZONE-2 BHOPAL M.P. M.P. NAGAR ZONE-2 BHOPAL M.P. BHOPAL 462011
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 12 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12066 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : VILLAGE AMJHARA DIST BHOPAL VIKAS KHAND FANDA TEHSIL HUZUR BHOPAL M.P. BHOPAL DISTRICT RURAL AREA
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100002230 भवन हेतु प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

विषयानुसार SMT. KRISHNA RATHI (PRESIDENT) SHRI SAI KRISHNA SHIKSHAN SAMITI R-5 SBI COLONY M.P. NAGAR ZONE-2 BHOPAL M.P. द्वारा THE SANSKRITI SCHOOL, KHASRA NO. 412, 378/1 (PART), 380, PART, 379 PART, P.H. NO. 23 VILLAGE AMJHARA VIKAS KHAND FANDA TEHSIL HUZUR, DIST BHOPAL M.P में स्थित स्कूल भवन बिल्डिंग के कुल निर्मित 9423.35 sq m एवं 12 मी ऊंचे स्कूल भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदित बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिंदुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट/इंजीनियर के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है। प्रोविजनल एनओसी जारी

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निसुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002230/FNOC/COL/2021/0673
आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 22, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Sep-21
आवेदक का नाम / Applicant Name : KRISHNA RATHI

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

Page 2 of 4


PRINCIPAL
THE SANSKRITI SCHOOL
BHOPAL


School Manager
The Sanskriti School
Bhopal



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002230/FNOC/COL/2021/0673

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 22, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : KRISHNA RATHI

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फ्लैट एंव अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीसकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीसकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तमोद्देश्यी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीनकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोबिजनल फायर एनओसी में स्वी कृत फायर उपकरणों को स्था पित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थ ल निरीक्षण करने के उपरान्ते वैधानिक रूप से आवश्यक क "अस्थागयी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वी कृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्तद मान्य होगी।



Office Of BHOPAL Collector/Fire Officer,
BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002230/FNOC/COL/2021/0673

आवेदन की तिथि / Application Date : Aug 22, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 08-Sep-21

आवेदक का नाम / Applicant Name : KRISHNA RATHI

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोविजनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तद्व्यतिरिक्त स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

AVINASH
LAVANIA

Digitally signed by
AVINASH
LAVANIA
Date: 2021.09.17
12:42:12 +05'30'

BHOPAL Collector/Fire Officer,

BHOPAL Division , BHOPAL
Madhya Pradesh

Page 4 of 4

PRINCIPAL
THE SANSKRITI SCHOOL
BHOPAL

School Manager
The Sanskriti School
Bhopal